

## دفتر الشروط والمواصفات الفنية للقطع التبديلية المطلوبة

المواصفات الفنية	اسم القطعة المطلوبة	تسلسل
الضغط الاسمي 16 bar - ضغط التشغيل 12 bar قابل للمعايرة قطر DN 32/50	صمام امان لمرجل البخار بفلنش	1
الضغط الاسمي 16 bar قابل للمعايرة بمجل (3/5) bar قطر DN 25/40	صمام امان لمجمع البخار الراجع بفلنش	2
نوع Sun tec لمرجل بخاري استطاعته 5 طن بخار / ساعة	مضخة مازوت للمرجل	3
رفع لا يقل عن 160 متر وغزارة لا تقل عن 160 لتر بالدقيقة عند الرفع الاعظمي وتحمل درجات حرارة لا تقل عن 100 درجة مئوية مصنعة من الكروم .	مضخة مياه عمودية للمرجل	4
غزارة لا تقل عن 50 لتر بالدقيقة عند رفع لا يقل عن 50 متر مصنعة من الكروم	مضخة مياه عمودية للمياه المحلاة	5
ضاغط هواء اطلس كوبكو GA-30	زيت ضاغط هواء	6
ماركة مجموعة التوليد كومينز طراز KTA-38-G5	مبرد مياه لمجموعة التوليد الكهربائية	7
سائلة حمضية 12 فولت - 200 أمبير ساعي	بطاريات	8

### الشروط العامة :

- 1 - أن تكون القطع الموردة أصلية مطابقة تماماً لتركيبها على الآلات .
- 2 - أن تكون جديدة وغير مجددة وتتصف بالمواصفات الفنية اللازمة للتشغيل الأمثل .
- 3 - على العارض ذكر بلد المنشأ والشركة الصانعة ضمن العرض الفني للقطع المطلوبة .
- 4 - التعهد بتبديل أي قطعة تثبت عدم مطابقتها للمواصفات المطلوبة أو عدم إمكانية تركيبها أو استثمارها على الآلات أو وجود أي عيب صنع فيها وذلك خلال مدة سنة كاملة اعتباراً من تاريخ تنظيم محضر الاستلام المؤقت للقطع الموردة .
- 5 - على العارض زيارة موقع العمل للاطلاع على المواد المطلوبة وأماكن تموضعها حيث يقع عليه ضمان جودة القطع وجودة تركيبها وجاهزيتها للعمل على الآلات ضمن الشروط والمواصفات الفنية .
- 6 - مدة التنفيذ /60/ ستون يوماً تبدأ من تاريخ إعطاء المتعهد أمر المباشرة .
- 7 - الضمان سنة كاملة اعتباراً من تاريخ صدور محضر الاستلام الأولي .

### أعضاء اللجنة

عضواً وأميناً للسر محمد غياث حمامة  
 عضواً يوسف اسبيرو رشو  
 عضواً أمجد سليم علي  
 عضواً رشاد مقصود الغدا  
 رئيساً م . حسام محمود  
 مدير التبغ الورق م . محمد أبو عقل

يعتمد هذا الدفتر للمناقصة الداخلية رقم 2021/27

شوهده المدير العام للمؤسسة العامة للتبغ  
 محسن حسن عبيدو

جدول الكميات للقطع التبديلية المطلوبة

تمتسك	اسم القطعة المطلوبة	الكمية	السعر الافرادي	السعر الإجمالي
١	صمام امان لمرجل البخار بفلنش	٤		
٢	صمام امان لمجمع البخار الراجع بفلنش	٢		
٣	مضخة مازوت للمرجل	٣		
٤	مضخة مياه عامودية للمرجل	٢		
٥	مضخة مياه عامودية للمياه المحلاة	٢		
٦	زيت ضاغط هواء	١٠٠ كغ		
٧	مبرد مياه لمجموعة التوليد الكهربائية	١		
٨	بطاريات	٢٠		

اعضاء اللجنة

عضواً وأميناً للسر

محمد غياث حمامة



عضواً

يوسف اسبيرو رشو



عضواً

أمجد سليم علي



عضواً

رشاد مقصود الفدا



رئيساً

م. حسام محمود

