

دفتر الشروط والمواصفات الفنية
لتأمين مضخة كهربائية لزوم مرجل بخاري استطاعة 2/ طن بخار / سا
والموجود في دائرة الشؤون الفنية بقسم التبغ الورق

أولاً: الغاية من المشروع :

تركيب مضخة مياه كهربائية عمودية لتزويد مرجل استطاعة 2/ طن بخار / سا بالمياه اللازمة لتشغيل المرجل الموجود بالجهة الغربية لدائرة الشؤون الفنية بقسم التبغ الورق .






ثانياً: المواصفات الفنية :

- المضخة تعمل بمحرك كهربائي باستطاعة ٢,٢ كيلو واط وعدد دورات بين / ٢٧٠٠ - ٢٩٠٠ / دورة بالدقيقة - التوتر 50 HZ - درجة الحماية IP = 55 ملفه الداخلي من النحاس ثلاثي الطور
- المضخة مصنعة من الكروم - لا يقل الرفع عن ١٦٠ م وغزارة التدفق لا تقل عن ٦٠ ليتر بالدقيقة عند الرفع الأعظمي وتحتمل درجة حرارة لا تقل عن ١٠٠ درجة مئوية
- محور البروانة من الكروم .
- مقطع دخل وخرج البروانة 1 ¼ أنش .

ثالثاً: الشروط العامة :

- ١ - على العارض زيارة موقع العمل للاطلاع على موقع تركيب المضخة في الجهة الغربية لدائرة الشؤون الفنية بقسم التبغ الورق لضمان تركيبها وجاهزيتها للعمل على المرجل ضمن الشروط والمواصفات الفنية .
- ٢ - أن تكون المضخة الموردة ذات نوعية جيدة و مطابقة تماماً لتركيبها على المرجل .
- ٣ - أن تكون المضخة جديدة وغير مجددة وتتصف بالمواصفات الفنية اللازمة للتشغيل الأمثل .
- ٤ - على العارض ذكر بلد المنشأ واسم الشركة الصانعة ضمن الغرض الفني للمضخة المطلوبة .
- ٥ - التعهد بتبديل أي قطعة تثبت عدم مطابقتها للمواصفات المطلوبة أو عدم إمكانية تركيبها أو استثمارها على الآلات أو وجود أي عيب صنع فيها وذلك خلال مدة سنة كاملة اعتباراً من تاريخ تنظيم محضر الاستلام المؤقت للقطعة الموردة .
- ٦ - مدة التنفيذ ٦٠ / ستون يوماً تبدأ من تاريخ إعطاء المتعهد أمر المباشرة .
- ٧ - فترة الضمان سنة كاملة اعتباراً من تاريخ صدور محضر الاستلام الأولي .

اعضاء اللجنة

عضواً وأميناً للسر	عضواً	عضواً	عضواً	رئيساً
رامن حسيني	ياسر بركات	صفوان محمود	باسم سنكري	م . أيهم الحايك
				
			مدير التبغ الورق	م . محمد أبو عقل

يعتمد هذا الدفتر للمناقصة الداخلية رقم ٢٠٢١/٥٧

شاهد المدير العام للمؤسسة العامة للتبغ
محسن حسن عبيدو