

دفتر الشروط والمواصفات الفنية الخاصة
بمشروع اصلاح مجموعة التوليد الكهربائية الأولى ببركينز
استطاعة ١٧٤٠ ك.ف.أ

أولاً: الغاية من المشروع:

اصلاح مجموعة التوليد الكهربائية الأولى ببركينز استطاعة ١٧٤٠ ك.ف.أ بدائرة الشؤون الفنية بقسم الانتاج والشئون الفنية بفرع المنطقة الساحلية بغية تأمين طاقة كهربائية احتياطية للمعامل.

ثانياً: وصف المشروع:

اصلاح تهريب الزيت ما بين المنيوحة والمحرك لمجموعة التوليد الكهربائية الأولى ببركينز استطاعة ١٧٤٠ ك.ف.أ.

ثالثاً : موقع المشروع:

محطة المولدات الكهربائية بدائرة الشؤون الفنية بقسم الانتاج والشئون الفنية بفرع المنطقة الساحلية.

رابعاً: الشروط والمواصفات الفنية :

يتضمن الاصلاح : فك المنيوحة وفصلها عن المحرك باستخدام روافع ومعدات خاصة وكل ما يلزم لفصل المنيوحة عن المحرك وتبديل المانعة المسئولة عن تهريب الزيت بين المحرك والمنيوحة وفك المجمع السفلي للمحرك وتركيب جوان لمنع تهريب الزيت من المجمع وفحص دارة الزيت للmotor بشكل كامل واجراء كل ما يلزم لعمل دارة الزيت بشكل جيد واعادة تركيب المجمع السفلي للمحرك مع اعادة تركيب المنيوحة مع المحرك واجراء كل ما يلزم لإتمام تركيب المنيوحة مع المحرك وتبديل زيت المولدة والمقدار ب /٢٥٠ ليتر زيت بالإضافة لتبديل مصفاة زيت

عدد /٦ .

خامساً : الشروط العامة :

- ١) يجب أن تتم الصيانة وتركيب كافة القطع تحت اشراف تام من قبل المؤسسة.
- ٢) يجب أن تكون جميع القطع المقدمة جديدة وغير مجددة .
- ٣) يجب أن تكون جميع القطع المقدمة مناسبة للمولدة ومن النوعية الجيدة.
- ٤) على العارض أن يطلع على المولدة قبل تقديم عرضه.
- ٥) على العارض أن يذكر في عرضه الفني بلد المنشأ والشركة الصانعة للقطع المقدمة من قبله.
- ٦) على المتعهد التزامه بتقديم كافة التوضيحات التي تطلب منه شفهياً أو كتابياً.
- ٧) الضمان عام كامل يبدأ من تاريخ صدور محضر الاستلام الأولى .
- ٨) مدة التنفيذ /٤٥ / يوماً تقويمياً تبدأ من اليوم التالي ل التاريخ أمر المباشرة أو تسليم موقع العمل أيهما يلي .

سادساً: نوع الاعلان:

الاعلان عن طريق المناقصة

اللائحة ٣٠/٨/٢٠٢١ م

أعضاء اللجنة

م. فريد محمد ديرب

يعقوب يوسف سلطان

منصور سهيل نعمة

يوسف ابيرو رشو

لميس فؤاد أمون

مدير الانتاج والشئون الفنية

م. منذر عبود

السيد المدير العام للمؤسسة العامة للتبيغ

محسن عيبدو

سابعاً: جدول الكميات :

الكمية	البيان
مقطوع	فأك وتركيب المتنوبة مع المحرك وكل ما يلزم من روافع ومعدات خاصة
مقطوع	صيانة دارة الزيت فأك وتركيب المجمع السفلي للمحرك وكل ما يلزم لصيانة دارة الزيت
عدد /١	مانعة احكام الزيت بين المتنوبة والمحرك
عدد /٦	مصفاة زيت
٢٥٠ لیتر	زيت المحرك

اللائقة ٣٠/٨/٢٠٢١ م

أعضاء اللجنة

م. فريد محمد ديوب

يعقوب يوسف سلطان ميشيل سهيل نعمة

يوسف أميريو رشوة

تميس فؤاد أمون