

دفتر الشروط والمواصفات الفنية لمدخرة جافة / ٢٠٠ / أمبير
عدد / ٣٠ / لزوم مجموعات التوليد الكهربائية

الشروط والمواصفات الفنية لمدخرة جافة / ٢٠٠ / أمبير عدد / ٣٠ / لزوم مجموعات التوليد الكهربائية

- نوع المدخرة : جافة

- التيار : AH/200

- الجهد : V/12

- العدد : 30/مدخرة.

- أمبير الاقلاع البارد CCA: لا يقل عن / 1200 A /

- وزن المدخرة : لا يقل عن / 50 Kg /

الشروط عامة:

١) يجب أن تكون المدخرات الموردة جديدة وغير مجددة.

٢) يجب أن تكون المدخرات الموردة أصلية مطابقة تماماً لتركيبها على المولدات الكهربائية.

٣) على العارض الاطلاع على موقع العمل وعلى المولدات الكهربائية الموجودة في قسم الانتاج و الشؤون الفنية.

٤) على العارض تقديم كافة الكتالوجات والنشرات الفنية للمدخرات المقدمة من قبله.

٥) على العارض أن يذكر في عرضه بلد المنشأ و الشركة الصانعة للمدخرات المقدمة من قبله.

٦) يجب أن تكون المدخرات المقدمة مصنوعة بتاريخ حديث كحد أقصى ستة أشهر من تاريخ تسليمها في مستودع القطع التبديلية في دائرة

الشؤون الفنية بقسم الانتاج

٧) تسلم الكمية المطلوبة لدى قسم الانتاج - دائرة الشؤون الفنية بمحضر استلام أولى.

٨) الضمان عام كامل تبدأ من تاريخ صدور محضر الاستلام الأولى.

مدة التنفيذ:

- مدة التنفيذ / ٣٠ / ثلاثة أيام تبدأ من اليوم التالي لتاريخ اعطاء المعهد أمر المباشرة.

نوع الإعلان:

- نوع الإعلان عن طريق المناقصة.

اللائحة ٤/٨/٢٠٢٢

أعضاء اللجنة

م. جوليا توفيق دملوح

ميشيل سهيل نعمة

علاه راجي فصريني

محمد غيث حمامه

مهند داود زكريا

م. منذر عبود

رقم ٥١ / ٢٠٢٢

السيد المدير العام للمؤسسة العامة للتبيغ

محسن عبيدو

١) جدول الكميات لمدخلة حافة / ٢٠٠ / أمبير عدد / ٣٠ / لزوم مجموعات التوليد الكهربائية:

العدد	النوع
٣٠	مدخلة حافة
	٢٠٠ أمبير
	١٢ فولت

اللاذقية ٤/٨/٢٠٢٢ م

أعضاء اللجنة

محمد عياث حمامه مهند داود زكريا علاء راحي قصرينى ميشيل سبيل نعمة م. جوليا توفيق نمرج

