

دفتر الشروط والمواصفات الفنية لمدخرة جافة / ٢٠٠ / أمبير

عدد / ٣٠ / لزوم مجموعات التوليد الكهربائية

الشروط والمواصفات الفنية لمدخرة جافة / ٢٠٠ / أمبير عدد / ٣٠ / لزوم مجموعات التوليد الكهربائية

- نوع المدخرة : جافة

- التيار : /200 AH/.

- الجهد : /12 V/.

- العدد : /30/ مدخرة.

- أمبير الاقلاع البارد CCA: لا يقل عن / 1200 A /

- وزن المدخرة : لا يقل عن /50 Kg/

الشروط عامة:

- ١) يجب أن تكون المدخرات الموردة جديدة وغير مجددة.
- ٢) يجب أن تكون المدخرات الموردة أصلية مطابقة تماماً لتركيبها على المولدات الكهربائية.
- ٣) على العارض الاطلاع على موقع العمل وعلى المولدات الكهربائية الموجودة في قسم الانتاج و الشؤون الفنية.
- ٤) على العارض تقديم كافة الكتلوجات والنشرات الفنية للمدخرات المقدمة من قبله.
- ٥) على العارض أن يذكر في عرضه بلد المنشأ و الشركة الصانعة للمدخرات المقدمة من قبله.
- ٦) يجب أن تكون المدخرات المقدمة مصنعة بتاريخ حديث كحد أقصى ستة أشهر من تاريخ تسليمها في مستودع القطع التبديلية في دائرة الشؤون الفنية بقسم الانتاج
- ٧) تسلم الكمية المطلوبة لدى قسم الإنتاج - دائرة الشؤون الفنية بمحضر استلام أولي.
- ٨) الضمان عام كامل تبدأ من تاريخ صدور محضر الاستلام الأولي.

مدة التنفيذ:

- مدة التنفيذ /٣٠/ ثلاثون يوماً تبدأ من اليوم التالي لتاريخ اعطاء المتعهد أمر المباشرة.

نوع الإعلان:

- نوع الإعلان عن طريق المناقصة.

اللائحية ٤/٨/٢٠٢٢م

أعضاء اللجنة

م. جوليا توفيق دملوج

ميشيل سهيل نعمة

علاء راجي قصريني

مهند داوود زكريا

محمد غياث حمامة

مدير الانتاج والشؤون الفنية

م. منذر عبود

تتمتع هذه المواصفات للمناقصة رقم ٥١/٢٠٢٢
للمناقصة رقم ٥١/٢٠٢٢ السيد المدير العام للمؤسسة العامة للتبغ
للمرة الثانية
المدير العام

محسن عبيدو

١١/٨/٢٠٢٢

(١) جدول الكميات لمدخرة جافة / ٢٠٠ / أمبير عدد / ٣٠ / لزوم مجموعات التوليد الكهربائية:

العدد	النوع
٣٠	مدخرة جافة ٢٠٠ أمبير ١٢ فولت

اللائحة ٢٠٢٢/٨/٤م

أعضاء اللجنة

م. جوليا توفيق دملوج



ميشيل سهيل نعمة



علاء راجي قصريني



مهند داؤود زكريا



محمد غياث حمامة

