

دفتر الشروط والمواصفات الفنية لقطع تبديلية لمحطة المولدات الكهربائية

(١) الشروط والمواصفات الفنية لقطع التبديل:

المواصفات	اسم المادة
NS 1000 A	محرك قاطع 1000A
NS1600 A	محرك قاطع 1600A
NW2500 A	محرك قاطع 2500A
DVR (Voltage Regulator) 125-249 V TS DVR Basic 50-60 HZ Serial No :PC NBB7067	كرت تحكم بالتهييج للمولدة كاتريلر 1000 KVR
Serial NO :9X-9591	كرت تحكم بالسرعة للمولدة كاتريلر 1000 KVR
3508 B 1100 محرك مولدة كاتريلر 1100 1500 RPM 50 HZ	كرت تحكم بكمية الوقود للمولدة كاتريلر 1000 KVR

الشروط العامة:

١. يجب أن تكون القطع الموردة جديدة وغير مجدة.
٢. يجب أن تكون القطع الموردة أصلية مطابقة تماماً لتركيبها ضمن محطة المولدات المطلوبة.
٣. على العارض الاطلاع على موقع العمل وعلى محطة المولدات الموجودة في دائرة الشؤون الفنية بقسم الإنتاج.
٤. على العارض تقديم كافة الكatalogات والنشرات الفنية لقطع المقدمة من قبله.
٥. على العارض أن يذكر في عرضه بلد المنشأ وشركة الصانعة للقطع.
٦. يجب أن تكون محركات القواطع مناسبة للقواطع المركبة ضمن محطة المولدات ضمن دائرة الشؤون الفنية.
٧. على العارض التعهد بضمان تركيب مجمل كروت المولدة كاتريلر مع برمجتها على المولدة .
٨. على العارض التعهد بتبديل أي قطعة يثبت عدم مطابقتها للمواصفات المطلوبة أو عدم إمكانية تركيبها أو استثمارها على الآلات أو وجود أي عيب صنع فيها وذلك خلال فترة الضمان.
٩. تسلم الكمية المطلوبة لدى قسم الإنتاج - دائرة الشؤون الفنية بمحضر استلام أولى.
١٠. الضمان عام كامل تبدأ من تاريخ صدور محضر الاستلام الأولي.

_____ 29 _____

_____ J

مدة التنفيذ:

- مدة التنفيذ / ٧٥/ خمس وسبعين يوماً تبدأ من اليوم التالي لتاريخ اعطاء المعهود أمر المباشرة.

نوع الإعلان:

- نوع الإعلان عن طريق المناقصة.

اللاذقية ٢٠٢٣/١/٩

أعضاء اللجنة

م. غنوة اسماعيل القصیر

~~gd~~

زیان یونس سلیمان



مہند داؤد زکریا

✓

حسين محي الدين سعيد

g

م. جولیا توفیق دملوج

✓

م. غنوة غازي الحايك

43



مدير الانتاج والشؤون الفنية

أ. منذر / عبود

مُؤْمِنٌ بِالْوَاحِدَةِ الْمُتَعَالَةِ

السيد المدير العام للمؤسسة العامة للتنمية

محمد بن عبّاد

تحت إشراف المراقبة
المنافع رقم ٢٢٣ ليرة لبنانية
المدير العام

A diagram showing a closed loop with a self-intersection. The loop is drawn with a thick black line. At one point, the line crosses itself, creating a small loop within the main path. Above this intersection, there is handwritten text: a small bracket-like symbol followed by the letter 'co' and a horizontal line underneath.

٢- جدول الكميات لقطع تبديل المولدات الكهربائية:

العدد	اسم المادة
١	محرك قاطع 1000A
١	محرك قاطع 1600A
١	محرك قاطع 2500A
١	كرت تحكم بالتهييج للمولدة كاتريلر 1000 KVR
١	كرت تحكم بالسرعة للمولدة كاتريلر 1000 KVR
١	كرت تحكم بكمية الوقود للمولدة كاتريلر 1000 KVR

اللاذقية ٢٠٢٣/١/٩

أعضاء اللجنة

م. غنوة اسماعيل القصیر

زيان يونس سليمان

مهند داؤود زكريا

حسين محي الدين سعيد

م. جوليا توفيق دملوج

م. غنوة غازي الحايک