

دفتر الشروط والمواصفات الفنية لتقديم وتركيب القطع التبديلية والمواد وإجراء الصيانة
اللازمة لمحطة المعالجة الصناعية الموجودة بدائرة الريديراينغ

رقم التسلسل	اسم القطعة بالأجنبي ومواصفاتها	اسم القطعة بالعربي ومواصفاتها	الكمية المطلوبة
١	Pilot Assembly Cat No 759158	لوحة الأوامر الرئيسية	٢
٢	Control Panel PLM Cat.No761134	لوحة تحكم رئيسية	١
٣	filter	خرطوش تصفية دقة ٥ ميكرون ٢٠٥ مصنوعة من خيوط قطنية خاصة بتصفية المياه	٢٤
٤	filter	خرطوش تصفية دقة ٥ ميكرون ٤٠٥ مصنوعة من خيوط قطنية خاصة بتصفية المياه	٢٤
٥	Brine valve Assembly	صمامات الماء الملحي	٢
٦	Valve Control Pilot	صمام لوحة التحكم	١
٧	GASKET 1" Cat. No 726138	غطاء	٨
٨	GASKET 1 1/2" Cat. No 726214	غطاء	١٦
٩	Body Noryl 1"	جسم الصمام	٢
١٠	Body Noryl 1 1/2"	جسم الصمام	٢
١١	Diaphragm 1"	ديافرام	٨
١٢	Diaphragm 1 1/2"	ديافرام	١٦
١٣		سكر العينة ١/٨	٤
١٤	Pressure Gauge	ساعة ضغط	١٠
١٥	Resin Each Pack	ريزين ٢٥ لتر لكل خزان	٥٠ لتر
١٦	-	تية ٦ ملم	٦
١٧	-	إكسسوارات PVC	١


١٨	-	أجور صيانة كاملة	مقطوعة
----	---	------------------	--------

الشروط العامة:


- إن تكون القطع المقدمة جديدة غير مجددة وتتصف بالموصفات الفنية اللازمة للتشغيل الأمثل.
- على العارض ذكر بلد المنشأ والشركة الصانعة لكل بند على حدا.
- التعهد بتبديل أي قطع يثبت عدم مطابقتها للمواصفات المطلوبة أو عدم إمكانية تركيبها أو استثمارها على الآلات أو وجود أي عيب صنع فيها وذلك خلال فترة الضمان.
- أن تكون القطع الموردة أصلية ملائمة للواقع الموجودة ومطابقة تماما لتركيبها على الآلات
- على العارض زيارة موقع العمل والاطلاع على أجهزة التحلية الموجودة في دائرة الريدراينغ
- لا تقبل العروض الجزئية
- مدة التنفيذ اللازمة لتقديم القطع المطلوبة / ٧٥ / يوما تقويميا تبدأ من اليوم التالي لتاريخ استلام أمر المباشرة
- مدة الضمان سنة كاملة من تاريخ صدور محضر الاستلام الأولي

أعضاء اللجنة:

م. إيمان قدار



م. حنان الخولي




علي عمران



مهند زكريا



محمد حمامة



يعتمد دفتر الشروط والموصفات الفنية للمناقصة الداخلية رقم ٢٠٢٤ / ١٥

المدير العام للمؤسسة العامة للتبغ

المهندس : عبد اللطيف إبراهيم شريف




جدول القطع والكميات المطلوبة :

السعر الإجمالي	السعر الافرادي	الكمية المطلوبة	اسم القطعة بالعربي ومواصفاتها	اسم القطعة بالأجنبي ومواصفاتها	
		٢	لوحة الأوامر الرئيسية	Pilot Assembly Cat No 759158	١
		١	لوحة تحكم رئيسية	Control Panel PLM Cat.No761134	٢
		٢٤	خرطوش تصفية دقة ٥ ميكرون ٢٠٥ مصنوعة من خيوط قطنية خاصة بتصفية المياه	filter	٣
		٢٤	خرطوش تصفية دقة ٥ ميكرون ٤٠٥ مصنوعة من خيوط قطنية خاصة بتصفية المياه	filter	٤
		٢	صمامات الماء الملحي	Brine valve Assembly	٥
		١	صمام لوحة التحكم	Valve Control Pilot	٦
		٨	غطاء	GASKET 1" Cat. No 726138	٧
		١٦	غطاء	GASKET 1 1/2" Cat. No 726214	٨
		٢	جسم الصمام	Body Noryl 1"	٩
		٢	جسم الصمام	Body Noryl 1 1/2"	١٠
		٨	ديافرام	Diaphragm 1"	١١
		١٦	ديافرام	Diaphragm 1 1/2"	١٢
		٤	سكر العينة ١/٨		١٣
		١٠	ساعة ضغط	Pressure Gauge	١٤
		٥٠ لتر	ريزين ٢٥ لتر لكل خزان	Resin Each Pack	١٥
		٦	تية ٦ ملم	-	١٦
		١	إكسسوارات PVC	-	١٧


		مقطوعة	أجور صيانة	-	١٨
--	--	--------	------------	---	----

أعضاء اللجنة:

م. إيمان قدار



م. حنان الخولي



علي عمران



مهند زكريا



محمد حمامة

