

دفتـر الشـروط والمواصفات الفـنية لتـقديم مـضخة مـياه عـدد ٢/ لزوم المـراجـل البخـارية
الموجودة بدائرة الريدرينغ - فرع المنطقة الساحلية

أولاً: الغاية من المشروع :

تقديم مضخة مياه عامودية عدد ٢/ لتزويد المراجـل البخـارية الموجودة بدائرة الريدرينغ بـجب حـسن بـفرع المنطقة الساحلية بالمياه اللازمة لتشغيلها

ثانياً : المواصفات الفنية :

- ١ . مضخة ماء عامودية مصنع من الستانلس ستيل متعددة المراحل
- ٢ . قدرة الرفع لاتقل عن ١٥٠ م
- ٣ . غزارة التدفق للمضخة لاتقل عن ١٠ م^٣ / سا
- ٤ . قدرة تحمل الضغط الاعظمي لجسم المضخة لايقـل عن ٢٠ بار
- ٥ . الحرارة الاعظمية لاتقل عن ١٢٠ درجة مئوية
- ٦ . المضخة مزودة بمحرك ثلاثي الطور باستطاعة لاتقل عن ٥.٥ كيلو واط وسرعة الدوران ٢٩٠٠ دورة / دقيقة وتوتر العمل ٣٨٠-٤٠٠ فولت وتردد العمل ٥٠ هرتز

ثالثاً : الشروط العامة :

- ١ . أن تكون المضخات المقدمة أصلية مطابقة تماماً لتركيبها وجاهزيتها للعمل على المراجـل
- ٢ . أن تكون جديدة وغير مجددة وتتصف بالمواصفات الفنية اللازمة للتشغيل الأمثل
- ٣ . على العارض ذكر بلد المنشأ واسم الشركة الصانعة
- ٤ . التعهد بتبديل أي قطعة تثبت عدم مطابقتها للمواصفات المطلوبة أو عدم إمكانية تركيبها أو استثمارها على المراجـل أو وجود أي عيب صنع فيها وذلك خلال مدة الضمان
- ٥ . مدة التنفيذ / ٦٠ يوماً ستون يوماً تبدأ من اليوم التالي لاستلام أمر المباشرة
- ٦ . مدة الضمان سنة كاملة من تاريخ صدور محضر الاستلام الأولي

اللاذقية ٢٣/٤/٢٠٢٤

أعضاء اللجنة:

م. حسام محمود

غزوان تامر

حسين سعيد

رامي بركات

يعتمد دفتـر الشـروط والمواصفات الفـنية للمناقصة الداخلية رقم ٢٠٢٤/١٩


المدير العام للمؤسسة العامة للتبغ

المهندس. عبد اللطيف ابراهيم شريف

جدول المواد والكميات المطلوبة :

القيمة الاسترشادية الإجمالية ل.س	القيمة الاسترشادية الافرا دية ل.س	العدد	البيان	التسلسل
		٢	مضخة ماء عامودية لزوم المراجل البخارية الموجودة بدائرة الريداينغ وفق ما ورد في دفتر الشروط والمواصفات الفنية	١

أعضاء اللجنة:

م. حسام محمود


غزوان تامر


حسين سعيد


رامي بركات
